



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области
Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Саратовской области
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 51 Саратовская область г. Балаково,
ул. Академика Жук, 58а « 27 » февраля 2025 г.

Мною, главным специалистом-экспертом Северного ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Габаловой Татьяной Федоровной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: юридического лица МАОУ «СОШ №18 имени Героя Социалистического труда А.И.Максакова» Саратовская область г. Балаково, ул. Вокзальная, 16

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Нарушена целостность внутренней отделки стен в кабинетах №104, 205,304; потолка в туалете мальчиков на 2-ом этаже старших классов, что препятствует эффективной влажной уборке моющими и дезинфицирующими средствами, чем нарушен п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"—"Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств".
2. В кабинете №104, туалете мальчиков на 3-ем этаже конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года. Оконные рамы деревянные, в ветхом состоянии, с повреждениями, что также не позволяет проводить их очистку, нарушена целостность стекла, чем нарушен п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 - «Остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения».
3. В туалете девочек старших классов на 1-ом этаже, туалете мальчиков на 3-ем этаже унитазы не оборудованы туалетными кабинами с дверями, имеющиеся перегородки малого размера, чем нарушен п.2.4.11. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" – «Туалетные комнаты оборудуются умывальниками и туалетными кабинами с дверями».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Выполнить косметический ремонт стен в кабинетах №№104,205,304; потолка в туалете мальчиков на 2-ом этаже старших классов, допускающий проведение эффективной влажной уборки моющими и дезинфицирующими средствами – срок до 15.08.2026г.

2. Заменить оконные переплеты в кабинете №104, туалете мальчиков на 3-ем этаже,

обеспечивающих возможность проведения проветривания помещений – срок до 15.08.2026г.

3. В туалете девочек старших классов на 1-ом этаже, туалете мальчиков на 3-ем этаже унитазы оборудовать туалетными кабинками с дверями – срок до 15.08.2026г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо МАОУ «СОШ №18 имени Героя Социалистического труда А.И.Максакова» г. Балаково в лице директора Фиминой Оксаны Владимировны наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Саратовской области по адресу: Саратовская область, г.Балаково, ул.Академика Жук,58а, 8(8453)44-54-45 тел./факс заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» августа 2026 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Саратовской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.


Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет административную ответственность по ст. 19.7 КоАП РФ.

Главный специалист-эксперт
(должность лица, составившего
предписание)


(подпись)

Т.Ф.Габалова
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен (а) «27» февраля 2025г.


(подпись)

О.В.Фими́на
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
